

Leistungserklärung

Datum: 2022-02-10
Rev.: 02

Nr. 0127-CT_CT-ML-CABLE-TUBE

Seite 1 / 1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	CT/ CT ML Cable Tube
2. Verwendungszweck	Produkt für Abschottungen
3. Hersteller	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
5. Europäisches Bewertungsdokument	EAD 350454-00-1104
6. Europäische Technische Bewertung	ETA-16/0016: 2022-02-08
7. Technische Bewertungsstelle	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Notifizierte Stelle	0761

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Brandschutz (BWR 2)			
Brandverhalten	Klasse E: EN 13501-1	EAD 350454-00-1104	
Feuerwiderstand	Klasse EI 90: EN 13501-2		
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)			
Luftdurchlässigkeit	NPD		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe		
Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)			
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD		
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD		
Haftfähigkeit	NPD		
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X		
Schallschutz (BWR 5)			
Luftschalldämmung	Rw (C;Ctr) = 42 (-1; -5) dB		
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)			
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD		
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ	NPD		

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.de/download/dop.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation Construction	

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.